



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş



SERAMİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş.
STANDART TEST LABORATUVARI
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü
ETGB Anadolu Teknoparkı No:107-103
ESKİŞEHİR

TEST RAPORU
Testing report

AB-0014-T
R 1466
11 12

Müşterinin adı/adresi : Betsan Cam Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Customer name and address Halkalı Cad. No:162-5
Sefaköy / İSTANBUL

İstek Numarası : STL 12/1419
Order no.

Numunenin adı ve tarifi : Cam Mozaik 2.5x2.5 cm.
Name and identity of test item (Glass Mosaic 2.5x2.5 cm.)

Numunenin kabul tarihi : 19.11.2012
The date of receipt of test item

Açıklamalar : Numune alma işlemi firma yetkilileri tarafından yapılmıştır.
Remarks (*Sampling operation is performed by the company.*)

Testin yapıldığı tarih : 19-20.11.2012
Date of test

Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the report

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) For the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve test metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Test sonuçları sadece testleri yapılan numunelere aittir. Testi yapılan numuneler saklanmamaktadır.

Test results only belong to samples analysed. Analysed samples are not be kept.

Mühür

Tarih
Date

Test Sorumlusu
Person in charge of test

Genel Müdür
General Manager

26.11.2012

Mustafa SARI

Ferit KASAP

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

KYF 510-1Rev00/17052011



SERAMİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş.
STANDART TEST LABORATUVARI
Ceramic Research Center
Standard Testing Laboratory

AB-0014-T
R 1466
11 12

TEST RAPORU
Testing Report

Sayfa 2/2
Page 2 of 2

İLGİLİ STANDART (Related Standard) : TS EN ISO 10545-10
TEST ADI: SERAMİK KAROLAR - RUTUBET GENLEŞMESİ TAYİNİ
TEST NAME: CERAMIC TILES - DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION

NUMUNE <i>Sample</i>	RUTUBET GENLEŞMESİ <i>MOISTURE EXPANSION</i> (mm/m)	RUTUBET GENLEŞMESİ <i>MOISTURE EXPANSION</i> (%)
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0

RUTUBET GENLEŞMESİ ORTALAMA DEĞER (mm/m) : 0
The average moisture expansion of the tiles (mm/m)

RUTUBET GENLEŞMESİ ORTALAMA DEĞER (%) : 0
The average moisture expansion of the tiles (%)

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without
signature and seal are not valid.

KYF 510-1Rev00/17052011

